

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 10/_____

с.а. Далабай
Место составления

27.03.2024 г.
Время 12:14

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 10 от 05.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САРСЕМБАЕВ СЕЙЛЫБЕК КАИРЖАНОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - И.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
790940000024, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаркаинский район, Далабай, Оспанова (ПЕРЕУЛОК), 2.

5. Период проведения проверки 19.03.2024 - 27.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных

			<p>средств пожаротушения. Основание: п. 66, п.п. 9 п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 31.05.2024</p>
2	<p>П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Завести журнал по эксплуатации молниезащитных устройств и проводить проверки с отметкой осмотра один раз в год предгрозового сезона. Основание: п. 44 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 31.05.2024</p>
3	<p>П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Значительное	<p>Заправить неисправные огнетушители и поставить их на вооружение. Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 31.05.2024</p>
4	<p>П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Устранить горючий материал из пути эвакуации 1, 2 этажей школы. Основание: п.п. 3 п.36 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 31.05.2024</p>
5	<p>П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительной коробке выполнить с помощью специальных зажимов и т.д. Основание: п.80 Правил</p>

		пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 31.05.2024
--	--	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Начальник ОЧС Мармакчинского р-н подполковник 213 Сарсембаев С.К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«*27*» *03* 20*24*г.



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 10/ _____**

с.а. Далабай
Место составления

27.03.2024 г.
Время 12:14

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 10 от 05.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
САРСЕМБАЕВ СЕИЛЬБЕК КАИРЖАНОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - И.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаркаинский район, Далабай, Оспанова (ПЕРЕУЛОК), 2.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 19.03.2024 - 27.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п. 66, п.п. 9 п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	
2	Отсутствует журнал по эксплуатации молния защитных устройств с отметкой осмотра молния защитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовый сезон. Основание: п. 44 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы в технически не исправном состоянии находятся первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здании школы на пути эвакуации 1, 2 этажа применен горючий материал (линолеум). Основание: п.п. 3 п.36 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении тира соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительной коробке выполнены при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Иванов И.И. Начальник ОЧС Каргопольского р-н Козловова И.В. Саркисов В.С. К.С.И.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена
Директор школы: _____

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

« 21 » 05 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«Ақмола облысы Білім басқармасының
Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімі
Далабай ауылының негізгі орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Шығыс № 62
«04» 06 2024 ж.

Начальнику
отдела
по чрезвычайным ситуациям
Жаркаинского района
подполковнику гражданской защиты
Сарсембаеву С. К.
от директора
КГУ «Основная средняя школа села Далабай
Амиргазиной Т.М

Информация

Об исполнении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля,
указанных в предписании за № 10 от 27.03.2024года.

№	Перечен выявленных нарушений	Срок выполнения	Итоги исправления
1	Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия исостояния первичных средств пожаротушения. Оснавание: п 66 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики казахстан от 21 февраля 2022года № 55	31.05.2024	Исправлено
2	Завести журнал по эксплуатации молния защитных устройств Оснавание:п.п 44 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики казахстан от 21 февраля 2022года № 55	31.05.2024	Исправлено
3	Заправить неисправные огнетушители и поставить их на вооружение.Оснавание:п 18 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики казахстан от 21 февраля 2022года № 55	31.05.2024	Исправлено
4	Устранить горючий материал из пути эвакуации 1,2 этажей школы. Оснавание п.п3 п.36 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55	31.05.2024	Исправлено
5	Соединения, оканцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительной коробке выполнить с помощью специальных зажимов и т.д. Основание: п.80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55	31.05.2024	Исправлено

Директор школы:



Амиргазина

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАРҚАЙҒЫҢ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 21-07/33-79-4
20 24 ж. «03» 06

Директор
КГУ «Основная средняя
школа села Далабай отдела
образования по Жаркаинскому
району управления образования
Акмолинской области»
Амиргазина Т.М.
Жаркаинский район, село Далабай,
Оспанова (ПЕРЕУЛОК) 2.

Запрос

Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района ДЧС Акмолинской области (далее – Отдел) сообщает, что в соответствии со статьей 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V (далее – Кодекс) Вам необходимо представить информацию об исполнении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля, указанных в предписании за №10 от 27.03.2024 года об устранении грубых, значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени рисков, выявленных в результате профилактического контроля на объекте КГУ «Основная средняя школа села Далабай отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области» с предоставлением подтверждающих документов, доказывающих факт устранения нарушения по каждому пункту предписания.

В случае не предоставления информации Отдел вправе назначить внеплановую проверку согласно подпункту 1-2 пункта 5 статьи 144 Кодекса.

Начальник
подполковник гражданской защиты



С. Сарсембаев

Исп.: М. Бердығалиев
Тел.: 79-9-42

